



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,  
(8630) 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: [gpnrostov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru),

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: [gpn\\_novo@mail.ru](mailto:gpn_novo@mail.ru)

### Предписание № 37/1/1

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 3 «Солнышко» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 3)

«12» апреля 2017 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 «Солнышко» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 3) по адресу г. Новошахтинск ул. Зорге, 68 совместно с заведующим Проскуриной О.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечен диспетчерский пункт (пожарный пост) инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.64 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	15.07.2017	
2	Не разработан годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопо-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному	15.07.2017	

	пожарной защиты здания.	ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).		
3	Эксплуатируется светильник без защитного колпака (рассеивателя), предусмотренной конструкцией светильника в кладовой правой крыла здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42в Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	15.07.2017	
4	Планы эвакуации людей при пожаре на 1-м и 2-м этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов.	ФЗ-123 ст. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5 Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных средств и объектов в соответствии с требованиями 6.2 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по 3.3 и разделу4), Правил пожарной безопасности федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности, Правил и Руководств по обеспечению безопасности на море [2], [3], [4] и других нормативных документов, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации	15.07.2017	
5	Не соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2 В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	15.07.2017	
6	Не определены порядок и сроки проведения противопожарных инст-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения	15.07.2017	

	руктажей и прохода пожарно – технического минимума.	пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
7	Применены горючие материалы, не обработанные огнезащитным составом, для отделки стен актового (музыкального) зала..	ФЗ-123 ст.4, ст. 134 п.8 Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1	15.07.2017	
8	Не оборудованы электrorаспределительные устройства автономными установками пожаротушения (в помещениях прачечной, старшей и подготовительных группах).	ФЗ-123 ст.4, ст.83, СП 5.13130.2009 табл. А 4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	15.07.2017	
9	Установлена штепсельная розетка в помещении склада продуктов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.348 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	15.07.2017	
10	Запор на двери центрального эвакуационного выхода из здания не обеспечивает её свободное открытие изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.35 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	15.07.2017	
11	Предел огнестойкости несущих элементов (металлических конструкций) лестничных маршей и площадок внутренних лестниц менее R-45.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.5.18* табл.4, Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице4*. К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.	15.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.  
должность, фамилия, и. , о.

«12» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*О.С. Проскурина*  
Подпись

Заведующий МБДОУ д/с № 3 Проскурина О.С.  
должность, фамилия и. , о.

«12» апреля 2017 г.